



Certificat N°: 9506-3436

Titulaire du certificat: Hinni AG Hydranten und Service, Gewerbestrasse 18, CH-4105 Biel-Benken BL

Sur la base du règlement ZW101 „conditions générales de l'organisme de certification de la SSIGE“ la SSIGE accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

Rubrique: Hydrantes
Désignation: Partie inférieure d'hydrante, à étanchéité radiale avec ou sans double fermeture
Partie supérieure de construction aérienne, adaptateur souterrain pour les constructions souterraines
Types:
Partie inférieure d'hydrante PI-DF, PF 1.00-2.30m
Partie inférieure d'hydrante PI-Radial, PF 1.00-2.30m
Tunnel, tailles de construction 0.5-0.9m
Partie supérieure d'hydrante 6000, 2 sorties
Partie supérieure d'hydrante 6006, 1 sortie
Adapteur souterrain, 1 sortie

DN: 100 PN: 16 tmax: 25 °C

Base de certification: SSIGE ZW147 (01/19), EN 14384 (2005), EN 14339 (2005)

Validité: 30.11.2025

Conditions (C) / Remarques (R):
Aucun

Le requérant est de ce fait autorisé à mentionner ces produits comme ayant été certifiés par la SSIGE et à y apposer la marque de conformité de la SSIGE ci-dessus (publication dans la liste des certifications eau).

Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux
Organisme de certification eau


Javier Fernandez
Chef

Rubrique: Hydrantes

Désignation: Partie inférieure d'hydrante, à étanchéité radiale avec ou sans double fermeture
Partie supérieure de construction aérienne, adaptateur souterrain pour les construction souterraines

| Types | DN | PN | C° | Group acoustique | Pertes kWh/24 h / Classe ErP | Contenu | Indexe | Métrologie |
|---|-----|----|----|---------------------|------------------------------------|---------|--------|------------|
| Partie inférieure d'hydrante PI-DF, PF 1.00-2.30m | 100 | 16 | 25 | - | - | - | - | - |
| Partie infér. d'hydrante PI-Radial, PF 1.00-2.30m | 100 | 16 | 25 | - | - | - | - | - |
| Tunnel, tailles de construction 0.5-0.9m | 100 | 16 | 25 | - | - | - | - | - |
| Partie supérieure d'hydrante 6000, 2 sorties | 100 | 16 | 25 | - | - | - | - | - |
| Partie supérieure d'hydrante 6006, 1 sortie | 100 | 16 | 25 | - | - | - | - | - |
| Adapteur souterrain, 1 sortie | 100 | 16 | 25 | - | - | - | - | - |